

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

LIDER PS20000W – 15

ПАСПОРТ

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
- НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТРАНСФОРМАТОРА
- ХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ КОДА ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЙ СТАБИЛИЗАТОРОМ НАГРУЗКИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС



Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, принципом работы универсального стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER 20000W – 15**.

Кроме того, паспорт позволяет ознакомиться с гарантированными предприятием-изготовителем основными параметрами и техническими характеристиками стабилизатора напряжения и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание стабилизатора в постоянной готовности к действию.

В стабилизаторе имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации и контрольно-профилактических работах строго соблюдайте общепринятые меры предосторожности.

Настоящий паспорт следует рассматривать как неотъемлемую часть стабилизатора, и в случае перепродажи или передачи стабилизатора другому пользователю, он должен быть передан вместе со стабилизатором.

Производитель стабилизаторов имеет право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики стабилизаторов без предварительного уведомления потребителей.

Назначение изделия

Стабилизатор напряжения переменного тока **LIDER PS20000W-15** предназначен для обеспечения качественного электропитания переменным током синусоидальной формы различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения электрической сети от номинального при питании:

- приборов и устройств бытового и аналогичного назначения;
- устройств, предназначенных для применения на предприятиях торговли;
- устройств, предназначенных для применения в производственных зонах с малым энергопотреблением;
- систем электроснабжения коттеджей и дачных домов.

1 Стабилизатор напряжения **LIDER PS20000W-15** предназначен для работы при температуре от минус 40 °C до +40 °C, относительной влажности воздуха до 98 % при 25 °C, атмосферном давлении от 88,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

ВНИМАНИЕ! При нормированном верхнем значении относительной влажности 98 % конденсация влаги не наблюдается.

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли и химически активных веществ.

2 Питание стабилизатора осуществляется от однофазной или трехфазной четырехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Стабилизатор не предназначен для питания от автономных дизель-электрических станций, не гарантирующих частоту генерируемого ими напряжения в пределах 50±2 Гц.

Технические характеристики

Основные технические характеристики и параметры стабилизатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Номинальное напряжение сети	220 В
Частота питающей сети	50 Гц
Рабочий диапазон входного напряжения	150÷272 В
Номинальное выходное напряжение	220 В
Пределы изменения выходного напряжения при изменении входного от 175 до 255 В	210÷230 В
Отклонение выходного напряжения от номинального	± 4,5 %
Номинальная мощность нагрузки	20000 ВА
Максимальный ток потребляемый из сети при номинальной нагрузке в номинальном диапазоне входного напряжения, не более	115 А
Изменение нагрузки	0÷100 %
К.П.Д., не менее	0,97
Класс защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Уровень шума, не более	40 дБ
Габаритные размеры корпуса (ширина x глубина x высота), не более	420x400x910 мм
Масса, не более	54 кг

Устройство и конструкция

Стабилизатор *LIDER PS20000W-15* состоит из трех основных частей: автотрансформатора, электронного тиристорного коммутатора каналов и микропроцессорной схемы управления, размещенных в металлическом корпусе прямоугольной формы напольного исполнения, окрашенном порошковой эмалью с открывающейся дверцей на передней панели.

На дверце размещены тумблер "ПУСК/СТОП" включения стабилизатора и дисплей с клавиатурой. За дверцей внутри корпуса расположена клеммная колодка для подключения стабилизатора к сети и нагрузке, обозначенная надписями "Uвх", "N", "Uвых".

Справа от клеммной колодки располагается двухконтактный винтовой разъем, к контактам которого подключен вспомогательный нормально разомкнутый контакт выходного магнитного пускателя. При подключении потребителя этот контакт замыкается. Коммутационная мощность этого контакта при напряжении 220 В составляет 5 А.

Этот разъем может использоваться для подключения внешней сигнализации (сирена, звонок, сигнальный фонарь), информирующей о работе

стабилизатора, или для организации взаимной блокировки при использовании стабилизатора в трехфазной сети.

Схема управления обеспечивает:

1 Поддержание напряжения на выходе ($U_{\text{вых}}$) в пределах 210÷230 В при изменении напряжения на входе ($U_{\text{вх}}$) в пределах от 175±5 В до 255±5 В.

2 Контроль входного напряжения с выводом информации о величине $U_{\text{вх}}$ на дисплей. При $U_{\text{вх}} > 272 \pm 5$ В через 0,5 с и при $U_{\text{вх}} < 150 \pm 5$ В через 3 с потребители отключаются. На дисплей выводится мигающая информация: "U - 129" или "U - 290".

Включение потребителей происходит с задержкой 10 с после нормализации входного напряжения.

ВНИМАНИЕ! Первичное включение и включение после отключения по $U_{\text{вх}}$ происходит при $170 \text{ В} < U_{\text{вх}} < 265 \text{ В}$.

3 Защиту стабилизатора от перегрузки:

- при $P_{\text{нагр}}$ от 1,1 $P_{\text{ном}}$ до 1,5 $P_{\text{ном}}$ нагрузка отключается через 10 с;
- при $P_{\text{нагр}}$ от 1,5 $P_{\text{ном}}$ до 2 $P_{\text{ном}}$ нагрузка отключается через 5 с;
- при $P_{\text{нагр}}$ от 2 $P_{\text{ном}}$ до 4 $P_{\text{ном}}$ нагрузка отключается через 1 с;
- при $P_{\text{нагр}}$ более 4 $P_{\text{ном}}$ нагрузка отключается через 10 мс (короткое замыкание).

В первых трех случаях на дисплей выводится информация: "**ПЕРЕГ**".

В четвертом случае на дисплей выводится информация: "**A-009**".

Через 10 с стабилизатор производит одно повторное включение, если перегрузки нет, то стабилизатор продолжает работать, если ситуация не изменилась, то стабилизатор отключается.

При коротком замыкании повторного включения не производится.

Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки и повторного включения стабилизатора.

ВНИМАНИЕ! Стабилизатор не предназначен для работы с нагрузкой, пусковые токи которой превышают номинальный ток стабилизатора более чем в 4 раза, в противном случае сработает защита стабилизатора и произойдет отключение потребителей.

4 Установку точности регулирования выходного напряжения;

5 Выдачу на дисплей информации о неисправностях;

6 Хранение в энергонезависимой памяти кода причины отключений стабилизатором нагрузки;

7 Измерение температуры силовых элементов и контроль температуры трансформатора;

8 Управление работой принудительной вентиляции стабилизатора;

9 Включение байпаса в случае неисправности или перегреве стабилизатора с контролем напряжения на нагрузке.

Порядок подключения

Внимание! После транспортировки или хранения стабилизатора при минусовых температурах или повышенной влажности перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

В целях обеспечения бесперебойной работы стабилизатора необходимо неукоснительное соблюдение порядка подключения стабилизатора.

1 Подключение стабилизатора должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной на рисунке 1.




Рисунок 1 – Схема электрических соединений

2 Перед подключением убедитесь, что питающая сеть рассчитана на подключение стабилизатора данной мощности. Автоматический выключатель, расположенный в силовом щите, через который подается напряжение на вход стабилизатора, должен соответствовать мощности стабилизатора и располагаться в одном здании с устанавливаемым стабилизатором.

3 После извлечения стабилизатора из упаковки проведите его внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений, проверьте комплектность.

4 Перед подключением проверьте соответствие заземляющего устройства требованиям "Правил устройства электроустановок". Соедините контакт защитного заземления стабилизатора с контуром заземления.

Контакт защитного заземления стабилизатора необходимо присоединять к контуру защитного заземления прежде других присоединений, а отсоединять после всех отсоединений.

5 Откройте дверцу и заведите подключаемые провода через отверстие, расположенное внизу слева на задней панели и подключите стабилизатор согласно маркировке. Закройте дверцу. Подключение стабилизатора к силовому щиту должно быть выполнено проводом, площадь сечения которого определяется максимальным током нагрузки и условиями эксплуатации стабилизатора.

Будьте внимательны, строго соблюдайте маркировку, сделанную на стабилизаторе.

Перед подключением к стабилизатору потребителей убедитесь в их исправности.

Примечание! Рекомендуется устанавливать стабилизатор в подсобных и технических помещениях.

Порядок включения стабилизатора.

1 Включите сетевой автоматический выключатель на силовом щите, затем тумблер "ПУСК/СТОП".

2 На дисплей выводится информация о типе стабилизатора, стабилизатор включается, к потребителю поступает стабилизированное напряжение, на дисплей выводится информация о величине выходного напряжения в виде "*U*. - 220".

Наличие точки после буквы "U" является признаком индикации выходного напряжения стабилизатора.

Порядок работы с клавиатурой

Буквенно-цифровой дисплей для вывода необходимой информации о режимах работы стабилизатора совмещен с клавиатурой для управления вводом и выводом информации о режимах работы стабилизатора. Пленочная клавиатура имеет две кнопки: «**Меню**» \uparrow и «**Установка параметров**» \leftarrow .

Кратковременным нажатием кнопки «**Меню**» \uparrow выбирается режим индикации соответствующей величины, например:

- при входном напряжении, равном 180 В – "*U* - 180";
- при выходном напряжении, равном 220 В – "*U*. - 220",
- при мощности нагрузки стабилизатора, равной 6 кВА – "*P* - 6.0"
- при температуре силовых элементов, равной 25 °C – "*t* - - 25".

Режимы индикации входного и выходного напряжений отличаются отсутствием и наличием точки после буквы "U". Следует иметь в виду, что программа измерения мощности необходима для определения мощности нагрузки стабилизатора, близкой к номинальной, с целью предотвращения его перегрузки. Поэтому измерение мощностей менее 1 кВА имеет погрешность, связанную со спецификой работы процессора.

Кратковременным нажатием кнопки «**Установка параметров**» \leftarrow выбирается режим установки параметров:

- установка номинального выходного напряжения – "*U=220*";

- установка точности регулирования выходного напряжения – "**E-000**";
- установка режима байпаса - "**Б-000**";
- проверка работы вентилятора - "**F-001**"

Установка номинального выходного напряжения

Предприятие-изготовитель поставляет стабилизаторы напряжения с установленным значением выходного напряжения $U_{\text{вых}}=220$ В.

Потребитель при необходимости может выбрать это значение в пределах от 210 В до 230 В с дискретностью 2 В в режиме установки параметров нажатием кнопки **«Меню»** .

Установка точности регулирования выходного напряжения

В стабилизаторе предусмотрена возможность изменения точности регулирования выходного напряжения. Изменение этого параметра производится нажатием кнопки **«Меню»**  в режиме установки параметров. При этом на дисплей выводится информация о точности регулирования в виде "**E-000**", "**E-001**". При установке "**E-000**" стабилизатор регулирует выходное напряжение с точностью, заявленной в таблице 1. Параметр "**E-001**" рекомендуется устанавливать при работе стабилизатора на осветительные сети в случае частых изменений входного напряжения стабилизатора.

Выходное напряжение стабилизатора с установкой "**E-001**" может достигать значений 205-235 В, что позволяет уменьшить колебания светового потока искусственных источников освещения.

Стабилизаторы напряжения поставляются изготовителем с установкой режима "**E-000**".

Работа стабилизатора в аварийных режимах

При установленных элементах автоматического байпаса работа стабилизатора определяется установкой программ байпаса "**Б-000**" или "**Б-001**" при нажатии кнопки **«Меню»**  в режиме установки параметров.

При установке параметра "**Б-000**" стабилизатор в случае аварии отключает потребителей и указывает причину аварии. Дальнейшая работа стабилизатора возможна только после повторного включения при нормализации ситуации.

При установке параметра "**Б-001**" стабилизатор в случае аварии включает байпас, подавая напряжение потребителям непосредственно из сети, минуя схему регулирования. На дисплей поочередно выводится информация о коде неисправности и информация о включении байпаса, например в виде "**A-007**" и "**Б-220**", где "220" – величина напряжения на нагрузке.

В данной модели стабилизатора установлены датчик температуры силовых элементов (тиристоров) и датчик температуры трансформатора.

При перегреве силовых элементов или превышении определённой мощности нагрузки включается вентилятор и работает до тех пор, пока температура силовых элементов не нормализуется или не снизится мощность нагрузки.

При температуре силовых элементов больше 80 °С и при перегреве трансформатора включается байпас, при этом потребители не отключаются, а на дисплей поочередно выводится информация о коде неисправности и информация о включении байпasa:

"**A-008**" и "**B-230**" – температура силовых элементов больше 80 °С,
"**A-012**" и "**B-230**" – перегрев трансформатора.

При $U_{Bx} < 180$ В или $U_{Bx} > 250$ В байпас и нагрузка отключаются, выводится информация "**АБ270**", где "270" – величина входного напряжения. В случае нормализации входного напряжения нагрузка подключается через байпас.

Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром "**B-000**".

Возможные причины отключений стабилизатором нагрузки

В случае возникновения аварийной ситуации стабилизатор снимает с выхода напряжение (отключает нагрузку) и выводит на индикацию сообщение. Аварийное отключение может быть вызвано неисправностью стабилизатора или внешней причиной. Внешние причины – значение напряжения на входе или ток нагрузки вышли за допустимые пределы, несинусоидальный ток нагрузки, высокая температура воздуха, нет свободного притока воздуха. При аварийном отключении в память причин отключений записывается код соответствующей аварии. В таблице 2 приведены коды отключений и пояснения к ним.

Таблица 2

Индикация	Код	Критерий, параметр отключения	Причина, как устраниить
Мигает значение U_{Bx}	01	$U_{Bx} < U_{Bx\ min}$	Очень низкое или очень высокое напряжение на входе. Проверьте сеть, обратитесь к поставщику электроэнергии.
Мигает значение U_{Bx}	02	$U_{Bx} > U_{Bx\ max}$	Недопустимо большая нагрузка. Отключите часть потребителей.
ПЕРЕГ	03	Перегрузка	1. Короткое замыкание. Устраните короткое замыкание в нагрузке. 2. Нагрузка создаёт большие пусковые токи. Стабилизатор нельзя эксплуатировать с такой нагрузкой.
A – 009	09	Ток нагрузки превышает номинальный больше чем в 4 раза	1. Короткое замыкание. Устраните короткое замыкание в нагрузке. 2. Нагрузка создаёт большие пусковые токи. Стабилизатор нельзя эксплуатировать с такой нагрузкой.

A – 004	04	Отсутствие входного напряжения	Проверьте сеть, обратитесь к поставщику электроэнергии.
A – 005	05	Нарушена синхронизация переключения	
A – 006	06	U _{вых} >U _{вых} max	
A – 007	07	U _{вых} <U _{вых} min	
A – 008	08	Перегрев силовых ключей	1. Неисправность силовых ключей, вентилятора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр. 2. Очень высокая температура воздуха или нет свободного доступа воздуха к стабилизатору. Обеспечьте достаточное охлаждение.
A – 010	10	Перегрузка силовых ключей	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.
A – 012	12	Перегрев трансформатора напряжения	Недостаточное охлаждение. Проверьте работу вентилятора и доступ воздуха.
A – 016	16	Стабилизатор не прошёл тестирование при включении	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
A – 017	17		
A – 020	20	Несимметрия выходного напряжения	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.

Переход в режим индикации кодов отключений осуществляется длительным нажатием кнопки "Установка параметров", последовательный вывод на дисплей кодов - кратковременным нажатием кнопки "Установка параметров".

Информация выводится виде: "**XX-YY**", где:
XX - порядковый номер отключения от 01 до 32; YY - код причины отключения.

Если количество отключений превышает 32, то при появлении 33-го отключения информация о первом отключении удаляется. Таким образом, в памяти хранится 32 последних кода отключений.

Выход из режима индикации кодов отключений осуществляется нажатием клавиши «**Меню**» ⇤ .

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать и эксплуатировать неисправный стабилизатор.

Работа стабилизатора в трехфазной сети

В этом случае три стабилизатора соединяются по схеме "звезда". Каждый из них работает независимо и стабилизирует напряжение "своей" фазы. При отключении одного из стабилизаторов напряжение пропадает только на одноименной фазе. На рисунке 3 приведена схема подключения стабилизаторов в трехфазной сети.

Модульный принцип построения трехфазного стабилизатора обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей и упрощает транспортировку и монтаж стабилизатора.

Рациональное использование трехфазных стабилизаторов предполагает равномерное распределение нагрузки между фазными стабилизаторами, в то же время несимметричная нагрузка не влияет на качество работы стабилизаторов.

При размещении стабилизаторов следует учитывать, что ширина прохода обслуживания между стабилизаторами и частями здания или другого оборудования должна быть не менее 1 м с лицевой стороны и не менее 0,5 м с правой стороны.




Рисунок 3 – Схема подключения стабилизаторов к трёхфазной сети

Меры безопасности

Запрещается:

- 1** Производить разборку корпуса стабилизатора, не отключив его от сети;
- 2** Включать стабилизатор без заземления;
- 3** Перегружать стабилизатор;
- 4** Эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости с легковоспламеняющимися и горючими материалами;
- 5** Закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе и основании стабилизатора;
- 6** Хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной средой и повышенной влажностью, а также во взрывоопасных помещениях;
- 7** Не допускается попадание на корпус стабилизатора и в корпус стабилизатора мусора, песка, снега, воды.


Хранение и транспортировка

Хранить стабилизатор необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от минус 50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 °С. При нормированном верхнем значении относительной влажности 98 % конденсация влаги не наблюдается. Срок сохраняемости в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию не более 3 лет.

Транспортирование стабилизатора должно осуществляться только упакованным в индивидуальную тару в закрытых транспортных средствах любого вида транспорта с общим числом перегрузок от 3 до 4 при температуре от минус 50 °С до +50 °С, в положении, соответствующем маркировке на упаковке. Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке. При транспортировании упаковочные ящики должны быть закреплены от возможных перемещений. Стабилизаторы после транспортирования не должны иметь повреждений.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки и заполняется фирмой-продавцом. Гарантийные обязательства выполняются только при наличии гарантийного талона. Срок службы стабилизатора 12 лет.



Габаритные и установочные размеры стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER PS20000W-15**

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИДЕР»

Москва: 2-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 4, тел.: (495) 766-28-61 sale@tdlider.ru

Санкт-Петербург: пр-кт Непокоренных, д. 49, тел.: (812) 926-92-02 stabilizator@live.ru

Доставка из Москвы или СПб в любой регион России!